

**Информация об исполнении предписаний  
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2023**

1. В 3 квартале 20232 вынесено новое действующие предписания (указать номер и дату предписания):

Роспотребнадзор от "25" сентября 2023 года № 16156

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
<b>РОСПОТРЕБНАДЗОР</b>							
1	МБДОУ "ДС №96 "Капельки"	г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 29		№16156 от 25.09.2023г	п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ", п. 2.11.1. раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28: на игровой площадке песочница в отсутствии детей не закрыта крышкой, полимерной пленкой или иными защитными приспособлениями во избежании загрязнения песка.	25.09.2024	выполнено

2	МБДОУ "ДС №96 "Капельки"	г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 29	30 000	№16156 от 25.09.2023г	п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ", п. 4.4.6. раздела IV СП 2.4.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44: процедурный кабинет в медицинском кабинете оборудован двумя умывальниками с установкой смесителя с не бесконтактным управлением (установлены смесители с локтевым управлением).	25.09.2024	
3	МБДОУ "ДС №96 "Капельки"	г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 29		№16156 от 25.09.2023г	п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ", п. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28: стены и потолки некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, а именно: кабинет тренера в бассейне - на стенах отслоение покрасочного слоя до бетона, на потолке у окна отслоение покрасочного слоя; бойлерная в бассейне - на стене и потолке отслоение покрасочного слоя.	25.09.2024	

4	МБДОУ "ДС №96 "Капельки"	г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 29		№16156 от 25.09.2023г	п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ", п. 2.5.2. раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28: пол чаши бассейне имеет дефекты и повреждения (щели между плитами).	25.09.2024	
---	--------------------------	--	--	-----------------------	--	------------	--

Заведующий МБДОУ "ДС №96 "Капельки"

\_\_\_\_\_ Н.В. Остапчук  
(подпись)

Исп.: Остапчук Н.В.  
тел.: 45-57-07