

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.03.2023**

1. Во 3 квартале 2022 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):

МЧС от "14" марта 2022 года № 35/1

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
1	МБДОУ "ДС №96 "Капельки"	г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 29		№35/1 от 14.03.2022г	п. 54. Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) здания детского сада эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводятся. Акт приемки установки в эксплуатацию от 25.05.2005 года.	01.03.2023г	выполнено

Заведующий МБДОУ "ДС №96 "Капельки"

Н.В. Остапчук
(подпись)

Исп.: Назарова Е.В.
тел.: 45-57-07