

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений
о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код
25.02.2022, 24220061000201694210



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы
по муниципальному образованию город Норильск

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogrn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: юридическому лицу - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 96 «Капельки»"

(далее – МБДОУ «ДС №96 «Капельки»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 25.02.2022 № 35 в период с 16:00 часов 28 февраля 2022 по 15:00 часов 14 марта 2022 государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Даниилом Александровичем совместно с заместителем заведующего по АХР Назаровой Еленой Валериевной, проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты МБДОУ «ДС №96 «Капельки», расположенных по адресу: г. Норильск, ул. Бауманская, 29.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) здания детского сада эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем, Ежегодные испытания средств обеспечения	п. 54. ППР РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства,	01.03.2023	

	пожарной безопасности не проводятся. АКТ приемки установки в эксплуатацию от 25.05.2005 года.	функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.		
--	---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор
 МО г. Норильск Красноярского края
 по пожарному надзору
 «14» марта 2022 г.

Государственный инспектор
 МО г. Норильск Красноярского края
 по пожарному надзору
 «14» марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

«ДЕТСКИЙ САД № 06 КАПЕЛЬКИ»
 Заведующий МБДОУ
 ДС 06 КАПЕЛЬКИ
 Н.В. ОСТАПЧУК
 «14» марта 2022 г.



С.В. Леонченко

М.Л.П.*

Д.А. Хмелевский

М.Л.П.*

(подпись)